



**Cruce de calzada en zanjas independientes, para MT y BT: N°15**  
 1. (9un.) hileras de ductos PEAD de Ø: 160mm\_M.T.  
 2. (2un.) hileras de ductos PEAD de Ø: 110mm\_B.T.

Transformador Tipo Pedestal norma Ande de 150 kVA

Caseta de Operación N°4  
 Dimens: 5,50x3,50x3,00m