



Cruce de calzada en zanjas independientes, para MT y BT: N°10
 1. (6un.) hileras de ductos PEAD de Ø: 160mm_M.T.
 1. (2un.) hileras de ductos PEAD de Ø: 110mm_B.T.



REPUBLICA DEL PARAGUAY
 M.O.P.C.
 VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE VIALIDAD
 UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM



AVENIDA COSTANERA NORTE
 2DA. ETAPA - ASUNCION

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Escalas
 Indicadas

Lámina
 IE - 07 - RV0

